

Федеральное агентство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегла) (Росрегла)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации" (ФГУ "Приморский ЦСМ")
 Лицензия гос. №25 П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
 п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул. К-МАРКСА-1Б, 692532. ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525006637 КПП 252501 БИР 010507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЗАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

п.г.т. Пограничный ул. Уссурийская, 8
 ПРОТОКОЛ от 29.12.2021г

Проба воды доставлена представителем
 из точки по адресу:

проба 1 скважина № 406
 с Жариково

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"
 Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	величина допустимого
1	Запах	балл	0	Гост 3351-74	2
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2
3	Цветность	градус	0	Гост 31868-2012	20
4	Мутность	МФЛ	0,3	Гост 3351-74	1,5
5	Водородный показатель	рН	7,3	ПНДФ 14.1.2.3.41	6-9
6	Массовая концентрация общего железа	МФЛ	0,2	ГОСТ 3041-72	0,3

Заключение: Представленная проба воды по указанным показателям
 соответствует нормативам

Нач. водопользователя

