

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегла)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации, метрологии и
сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
п.г.т.Пограничный ,ул.Уссурийская,8
ПРОТОКОЛ №55 от 23.07.21г

Проба воды доставлена представителем
из точки по адресу: с.Жариково,пер.Гаражный,2

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"
Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
водоснабжения
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Результаты исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
соответствует нормативу.

Начальник водовода



Румянцева Т.П.